

水源水水质9项监测数据

2021年6月

序号	项 目	月平均值		单 位
		魏塘水厂	丁栅水厂	
1	总大肠菌群	641	551	MPN/100mL
2	耐热大肠菌群	30	4	CFU/100mL
3	菌落总数	108	126	CFU/mL
4	色 度	31	18	度
5	浑浊度	14.7	12.6	NTU
6	臭和味	1	1	级
7	肉眼可见物	微悬粒	微悬粒	—
8	耗氧量 (COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	3.32	4.01	mg/L
9	氨氮(以 N 计)	0.24	0.20	mg/L

水源水水质常规 28 项检测数据

2021 年 6 月

序号	样品名称 项 目	GB 3838-2002 II 类水限值	魏塘原水	丁栅原水	单 位
1	pH 值	6—9	7.69	8.05	—
2	溶解氧	≥6	7.53	7.42	mg/L
3	高锰酸盐指数	4	3.32	4.01	mg/L
4	化学需氧量 (COD)	15	12.3	17.3	mg/L
5	五日生化需氧量 (BOD ₅)	3	1.21	2.16	mg/L
6	氨氮 (NH ₃ -N)	0.5	0.24	0.20	mg/L
7	总磷 (以 P 计)	0.1	0.05	0.09	mg/L
8	总氮 (以 N 计)	0.5	1.08	1.10	mg/L
9	铜	1.0	<0.005	<0.005	mg/L
10	锌	1.0	<0.05	<0.05	mg/L
11	氟化物 (以 F ⁻ 计)	1.0	0.424	0.427	mg/L
12	硒	0.01	<0.002	<0.002	mg/L
13	砷	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
14	汞	0.00005	<0.00004	<0.00004	mg/L
15	镉	0.005	<0.001	<0.001	mg/L
16	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	mg/L
17	铅	0.01	<0.010	<0.010	mg/L
18	氰化物	0.05	<0.001	<0.001	mg/L
19	挥发酚	0.002	<0.001	<0.001	mg/L
20	石油类	0.05	<0.04	<0.04	mg/L
21	阴离子表面活性剂	0.2	<0.050	<0.050	mg/L
22	硫化物	0.1	<0.005	<0.005	mg/L
23	粪大肠菌群	2000	30	4	个/L
24	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	250	63.7	67.0	mg/L
25	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	250	48.8	52.6	mg/L
26	硝酸盐 (以 N 计)	10	0.793	0.422	mg/L
27	铁	0.30	0.11	<0.05	mg/L
28	锰	0.1	0.10	<0.05	mg/L
29	锑	0.005	0.0017	0.0018	mg/L
备注	GB 3838-2002 II 类水域功能：适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区				

出厂水水质 9 项指标监测数据

2021 年 6 月

序号	项目	GB 5749-2006 限值	魏塘水厂	丁栅水厂	单 位
			月平均值	月平均值	
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	菌落总数	100	1	未检出	CFU/mL
4	色度	15	<5	<5	度
5	浑浊度	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.19	0.11	NTU
6	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
7	肉眼可见物	无	无	无	—
8	耗氧量 (COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	3, 水源限制,原水耗氧 量>6 mg/L 时为 5	1.21	1.43	mg/L
9	游离氯	出厂水 0.3-4	0.64	0.82	mg/L
合 格 率		95	100	100	—

出厂水、管网末梢水水质常规 42 项检测数据

2021 年 6 月

序号	样品名称 项 目	GB 5749-2006 限 值	魏 塘 出厂水	丁 栅 出厂水	管网末梢水 地点 1: 大云营业所 地点 2: 姚庄汽车站	单 位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	大肠埃希氏菌	不得检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
4	菌落总数	100	1	未检出	4	CFU/mL
5	砷	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
6	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
7	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
8	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L
9	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
10	硒	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
11	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
12	氟化物	1	0.41	0.41	0.42	mg/L
13	硝酸盐(以 N 计)	10, 地下水源限制时为 20	0.93	0.90	0.88	mg/L
14	三氯甲烷	0.06	0.0023	0.0025	0.0034	mg/L
15	四氯化碳	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
16	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
17	甲醛	0.9	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
18	色度	15	<5	<5	<5	度
19	浑浊度	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.19	0.11	0.25	NTU
20	臭和味	无异臭、异味	无	无	无	—
21	肉眼可见物	无	无	无	无	—
22	pH	6.5-8.5	7.60	7.20	7.84	—
23	铝	0.2	0.040	0.015	0.092	mg/L
24	铁	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
25	锰	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
26	铜	1	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
27	锌	1	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
28	氯化物	250	51.9	55.7	56.5	mg/L
29	硫酸盐	250	64.0	65.4	68.3	mg/L
30	溶解性总固体	1000	194	254	191	mg/L
31	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	450	122	122	123	mg/L

32	耗氧量 (COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	3, 水源限制,原水耗氧量>6 时为 5	1.21	1.43	1.20	mg/L
33	挥发酚类 (以苯酚计)	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
34	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	mg/L
35	总 α 放射性	0.5	<0.016	<0.016	<0.016	Bq/L
36	总 β 放射性	1	0.163	0.166	0.155	Bq/L
37	游离氯	出厂水 0.3-4, 管网水≥0.05	0.64	0.82	0.14	mg/L
38	锑	0.005	0.0018	0.0018	0.0019	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2006 常规 42 项中的“氯酸盐、亚氯酸盐、氧化氯、一氯胺、臭氧”等 5 项指标。

管网水水质监测数据

2021年6月

序号	项目	GB 5749-2006 限值	月平均值	单位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	3	CFU/mL
3	色度	15	<5	度
4	浑浊度	1, 水源与净水技术 条件限制时为 3	0.23	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	—
6	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	3, 水源限制, 原水耗 氧量>6 时为 5	1.25	mg/L
7	游离氯	≥0.05	0.17	mg/L